

COPRIM ALTAVILLA - VICENZA Italy	DECLARATION OF CONFORMITY INSPECTION CERTIFICATE 3.1 ACCORDING TO EN 10204 - EN 45014		ALFA 10 BP N° _____
CLIENTE (Customer) DATA N. DI FABBRICA (Serial number)			
REGOLATORE DI PRESSIONE (PRESSURE REGULATOR) CONNESSIONI (Connections) ALFA 10 1" x 1" FILETTATE (Treaded)			
MATERIALI (Materials)	CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE - MANUFACTURING SPECIFICATIONS CORPO (Body) : Ghisa GS 400 In accordo con la direttiva 2014/68/UE COPERCHI (Covers) : Alluminio UNI 5076 In accordance with directive 2014/68/UE MEMBRANA (Diaphragm) : Tela gommata 1002 sp. 0,2 mm PASTIGLIA (Seal ring) : NBR 6502 CE		
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO - OPERATING FEATURES PORTATA Nmc / h (Capacity) FLUIDO (Fluid) TEMPERATURA TS -20 + 60 °C (temperature) ☐ GAS NATURALE (Natural gas) ☐ GPL (Lpg) 			
PRESSIONE DI ESERCIZIO (Working pressure)		A MONTE MAX. (Max. inlet) 5 BAR A MONTE MIN. (Min. inlet) 0,5 BAR A VALLE MAX. (Max. outlet) 100 MBAR A VALLE MIN. (Min. outlet) 16 MBAR	
PRESSIONE DI TARATURA (Setting pressure pas)		A VALLE (outlet)MBAR	
VALVOLA DI BLOCCO (slam shut valve)		PRESS. INTERV. MAXMBAR (Max. operating pressure) PRESS. INTERV. MINMBAR (Min. operating pressure)	
CARATTERISTICHE DI COLLAUDO - TESTING CONDITIONS			
PROVA IDROSTATICA (PS x 1,85) (Hydraulic pressure test)		CAMERA DI ENTRATA CORPO BAR 9,25 (Inlet nozzle) CAMERA DI USCITA CORPO BAR 9,25 (Outlet nozzle)	
PROVA PNEUMATICA DI TENUTA (PS x 1,1) (Leak test)		CAMERA DI ENTRATA CORPO BAR 5,5 (Inlet nozzle) CAMERA DI USCITA CORPO BAR 5,5 (Outlet nozzle) TESTATA DI COMANDO BAR 0,11	
PROVA PNEUM. DI TENUTA CON APP. ASSEMBLATO (Leak test on apparatus assembled)		CAMERA DI ENTRATA (PS x 1,1) BAR 5,5 (Inlet nozzle) CAMERA DI USCITA CORPO (Pas) BAR 0,15 (Out nozzle)	
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE: ENTE COLLAUDATORE O CLIENTE (Signature of the Representative of the Testing Agency or the Customer)		FIRMA DEL COLLAUDATORE (Tester Signature)	FIRMA DEL COSTRUTTORE (Manufacture Signature)