

COPRIM ALTAVILLA - VICENZA Italy		DECLARATION OF CONFORMITY INSPECTION CERTIFICATE 3.1 ACCORDING TO EN 10204 - EN 45014		ALFA 10 MP N° _____	
CLIENTE (Customer)				DATA	
N. DI FABBRICA (Serial number)					
REGOLATORE DI PRESSIONE (PRESSURE REGULATOR)					
CONNESSIONI (Connections)				ALFA 10 1" x 1"	
FILETTATE (Treaded)					
MATERIALI (Materials)	CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE - MANUFACTURING SPECIFICATIONS				
	CORPO (Body)		: Ghisa GS 400	In accordo con la direttiva 2014/68/UE	
	COPERCHI (Covers)		: Alluminio UNI 5076	In accordance with directive 2014/68/UE	
	MEMBRANA (Diaphragm)		: Tela gommata 745 N - YG 290	sp. 0,38	
	PASTIGLIA (Seal ring)		: NBR 6502	CE	
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO - OPERATING FEATURES					
PORTATA Nmc / h (Capacity)				☐ GAS NATURALE (Natural gas)	
TEMPERATURA TS -20 + 60 °C (temperature)				☐ GPL (Lpg)	
PRESSIONE DI ESERCIZIO (Working pressure)		A MONTE MAX. (Max. inlet)		5	BAR
		A MONTE MIN. (Min. inlet)		0,5	BAR
		A VALLE MAX. (Max. outlet)		450	MBAR
		A VALLE MIN. (Min. outlet)		95	MBAR
PRESSIONE DI TARATURA (Setting pressure pas)		A VALLE (outlet)		MBAR	
VALVOLA DI BLOCCO (slam shut valve)		PRESS. INTERV. MAX (Max. operating pressure)		MBAR	
		PRESS. INTERV. MIN (Min. operating pressure)		MBAR	
CARATTERISTICHE DI COLLAUDO - TESTING CONDITIONS					
PROVA IDROSTATICA (PS x 1,85) (Hydraulic pressure test)		CAMERA DI ENTRATA CORPO (Inlet nozzle)		BAR 9,25	
		CAMERA DI USCITA CORPO (Outlet nozzle)		BAR 9,25	
PROVA PNEUMATICA DI TENUTA (PS x 1,1) (Leak test)		CAMERA DI ENTRATA CORPO (Inlet nozzle)		BAR 5,5	
		CAMERA DI USCITA CORPO (Outlet nozzle)		BAR 5,5	
		TESTATA DI COMANDO		BAR 0,5	
PROVA PNEUM. DI TENUTA CON APP. ASSEMBLATO (Leak test on apparatus assembled)		CAMERA DI ENTRATA (PS x 1,1) (Inlet nozzle)		BAR 5,5	
		CAMERA DI USCITA CORPO (Pas) (Out nozzle)		BAR 0,5	
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE: ENTE COLLAUDATORE O CLIENTE (Signature of the Representative of the Testing Agency or the Customer)		FIRMA DEL COLLAUDATORE (Tester Signature)		FIRMA DEL COSTRUTTORE (Manufacturer Signature)	