



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012



10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Термін дії
Срок действия/
Term of validity

з 23 квітня 2018 р. по 22 квітня 2023 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Офіційному представнику «COPRIM S.r.l.» -
Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕСТРАЙТ»,
код ЄДРПОУ 39278193,
Україна, 03028, м. Київ, вул. Цюлковського, буд. 10
номер телефону: +380443629770, +38 0676072108(20/30)
(доручення фірми «COPRIM S.r.l.» Via Retrone 32, 36100 ALTAVILLA
(Vicenza), Італія, від 07.03.2018 р.)

Продукція
Продукция /
Production

Арматура трубопровідна - регулятори тиску газу
торгової марки «Coprим», типів:
- ALFA PN 0,5-18 бар, DN 25-150,
- PILOT PN 0,2-18 бар, DN 50-300,
- ALFLUX PN 0,5-80 бар, DN 50-300,
- двохступеневі FL - FLT PN 0,02-18 бар, DN 3/4"-1 1/4",
для природного та зрідженого газів (додатки №№ 1-14),
запасні частини та комплектуючі до них

8481

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016
28.14.13-80.00
Код ДКПП/ Код ГКП/ /
DKPP code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (ПКМУ
від 19.01.2011 р. № 35) за модулем В+D,
ДСТУ ISO 4126-1:2008, ДСТУ ISO 5208:2008,
ДСТУ EN 334:2015 (EN 334:2005+A1:2009, IDT),
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),
ДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005+A1:2009, IDT),
а також ДБН В.2.5-20-2001, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87

Виробник
Производитель /
Producer

«COPRIM S.r.l.»,
Via Retrone 32, 36077 ALTAVILLA (Vicenza), Італія

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

«COPRIM S.r.l.»,
Via Retrone 32, 36077 ALTAVILLA (Vicenza), Італія

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 23 квітня 2018 р. по 22 квітня
2023 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням
технічного нагляду один раз на півтора року

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів № 40/18 ВРОВ від 23.03.2018 р., № 41/18 ВКОВ
від 23.03.2018 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.);
звіту з перевірки та оцінки системи управління якістю № 176я/17
від 16.03.2018 р.; висновку № 176-Р/17 від 20.04.2018 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M. I. Stamp 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

1. Регулятори тиску газу типу ALFA PN 0,5-18 бар, DN 25-150:

<u>Регулятор тиску газу (газовий регулятор) моделі COPRIM Alfa 10 BP</u> Тиск на вході: $P_1 = (0,5 \div 5)$ бар Тиск на виході: $P_2 =$ за запитом $(16 \div 110)$ мбар Робоча температура: корпус сталь: $(-40 + 60)$ °C, корпус чавун: $(-30 + 60)$ °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1" Вага: 3 кг	<u>Газовий регулятор COPRIM Alfa 10 AP TR</u> Тиск на вході: $P_1 = \max 18$ бар Тиск на виході: $P_2 =$ за запитом $(1,5 \div 4,0)$ бар Робоча температура: корпус сталь: $(-40 + 60)$ °C корпус чавун: $(-30 + 60)$ °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1" Вага: 3 кг
<u>Газовий регулятор COPRIM Alfa 10 MP</u> Тиск на вході: $P_1 = (0,5 \div 5)$ бар Тиск на виході: $P_2 =$ за запитом $(95 \div 450)$ мбар Робоча температура: корпус сталь: $(-40 + 60)$ °C, корпус чавун: $(-30 + 60)$ °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1" Вага: 3 кг	<u>Газовий регулятор COPRIM Alfa 20 BP</u> Тиск на вході: $P_1 = (0,5 \div 5)$ бар Тиск на виході: $P_2 =$ за запитом $(16 \div 110)$ мбар Робоча температура: корпус сталь: $(-40 + 60)$ °C корпус чавун: $(-30 + 60)$ °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1"1/2 Вага: 3 кг
<u>Газовий редуктор COPRIM Alfa 10 AP</u> Тиск на вході: $P_1 = \max 18$ бар Тиск на виході: $P_2 =$ за запитом $(0,29 \div 2,1)$ бар Робоча температура: корпус сталь: $(-40 + 60)$ °C, корпус чавун: $(-30 + 60)$ °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1" Вага: 3 кг	<u>Газовий регулятор COPRIM Alfa 20 MP</u> Тиск на вході: $(0,5 \div 5)$ бар Тиск на виході: $P_2 =$ за запитом $(95 \div 450)$ бар Робоча температура: корпус сталь: $(-40 + 60)$ °C корпус чавун: $(-30 + 60)$ °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1"1/2 Вага: 3 кг

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Штамп
код 14315701



(Signature)

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №

UA.TR.012.C.0123-18

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Газовий регулятор COPRIM Alfa 20 AP Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0,29 ÷ 2,1) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1" ½ Вага: 3 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 30 MP Тиск на вході: P1 = (0,5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (95 ÷ 450) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на виході: фланець DN 50 Вага: 6 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 20 AP TR Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (1,5 ÷ 4) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: 1" З'єднання на виході: 1" ½ Вага: 3 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 31 AP Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0,29 ÷ 2,1) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на виході: фланець DN 40 Вага: 6 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 30 BP Тиск на вході: P1 = (0,5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 110) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 10 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на виході: фланець DN 40 Вага: 6 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 31 AP TR Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (1,5 ÷ 4,0) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на виході: фланець DN 40 Вага: 6 кг

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp

Ідентифікаційний
код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 3

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM Alfa 35 BP Тиск на вході: P1 = (0,5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 110) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на вході: фланець DN 40 Вага: 6 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 35 AP TR Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (1,5 ÷ 4) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 6 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 35 MP Тиск на вході: P1 = (0,5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (95 ÷ 450) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 6 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 40 BP Тиск на вході: P1 = (0,2 ÷ 6) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 120) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 10 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 40 З'єднання на вході: фланець DN 40 Вага: 19 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 35 AP Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0,29 ÷ 2,1) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 15% Клас точності регулювання: RG до 10 З'єднання на вході: фланець DN 25 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 6 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 40 MP Тиск на вході: P1 = (0,3 ÷ 6) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (110 ÷ 320) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 40 З'єднання на вході: фланець DN 40 Вага: 19 кг

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M. H. Stamp



[Signature]

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действительность сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 4

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM Alfa 40 AP Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0.31 ÷ 4) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 40 З'єднання на вході: фланець DN 40 Вага: 19 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 50 AP Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0.31 ÷ 4) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 50 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 19 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 50 BP Тиск на вході: P1 = (0.5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 120) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 50 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 19 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 60 BP Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 320) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 50 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 19 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 50 MP Тиск на вході: P1 = (0.5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (110 ÷ 320) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 50 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 19 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 60 MP Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0.2 ÷ 1) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 50 З'єднання на вході: фланець DN 50 Вага: 45 кг

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body



(Signature)

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 5

Зареєстровано в Ресстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Ресстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM Alfa 60 AP

Тиск на вході: P1 = max 18 бар
Тиск на виході: P2 = за запитом (0,8 ÷ 4) бар
Робоча температура:
корпус сталь : (-40 + 60) °C
корпус чавун : (-30 + 60) °C
Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 15
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 50
З'єднання на вході: фланець DN 50
Вага: 45 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 80 AP

Тиск на вході: P1 = max 18 бар
Тиск на виході: P2 = за запитом (0,8 ÷ 4) бар
Робоча температура:
корпус сталь : (-40 + 60) °C
корпус чавун : (-30 + 60) °C
Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 80
З'єднання на вході: фланець DN 80
Вага: 58 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 80 BP

Тиск на вході: P1 = (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 320) мбар
Робоча температура:
корпус сталь : (-40 + 60) °C
корпус чавун : (-30 + 60) °C
Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 80
З'єднання на вході: фланець DN 80
Вага: 58 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 100 BP

Тиск на вході: P1 = (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 320) мбар
Робоча температура:
корпус сталь : (-40 + 60) °C
корпус чавун : (-30 + 60) °C
Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 100
З'єднання на вході: фланець DN 100
Вага: 80 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 80 MP

Тиск на вході: P1 = (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: P2 = за запитом (0,2 ÷ 1) бар
Робоча температура:
корпус сталь : (-40 + 60) °C
корпус чавун : (-30 + 60) °C
Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 80
З'єднання на вході: фланець DN 80
Вага: 58 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 100 MP

Тиск на вході: P1 = (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: P2 = за запитом (0,2 ÷ 1) бар
Робоча температура:
корпус сталь : (-40 + 60) °C
корпус чавун : (-30 + 60) °C
Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 100
З'єднання на вході: фланець DN 100
Вага: 80 кг

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. С. О. П. А. П.
код 14315701



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcOO.kiev.ua

А.П. Олєфіренко



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 6

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM Alfa 100 AP

Тиск на вході: P1 = max 18 бар

Тиск на виході: P2 = за запитом (0.8 ÷ 4) бар

Робоча температура:

корпус сталь: (-40 + 60) °C

корпус чавун: (-30 + 60) °C

Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%

Клас точності регулювання: RG до 5

Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10

З'єднання на вході: фланець DN 100

З'єднання на вході: фланець DN 100

Вага: 80 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 100 AP Steel

Тиск на вході: P1 = max 18 бар

Тиск на виході: P2 = за запитом (0.8 ÷ 4) бар

Робоча температура:

корпус сталь: (-40 + 60) °C

корпус чавун: (-30 + 60) °C

Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%

Клас точності регулювання: RG до 15

Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10

З'єднання на вході: фланець DN 100

З'єднання на вході: фланець DN 100

Вага: 80 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 100 BP Steel

Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар

Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 320) мбар

Робоча температура:

корпус сталь: (-40 + 60) °C

корпус чавун: (-30 + 60) °C

Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%

Клас точності регулювання: RG до 5

Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10

З'єднання на вході: фланець DN 100

З'єднання на вході: фланець DN 100

Вага: 80 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 150 BP

Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар

Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 320) мбар

Робоча температура:

корпус сталь: (-40 + 60) °C

корпус чавун: (-30 + 60) °C

Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%

Клас точності регулювання: RG до 5

Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10

З'єднання на вході: фланець DN 150

З'єднання на вході: фланець DN 150

Вага: 130 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 100 MP Steel

Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар

Тиск на виході: P2 = за запитом (0.2 ÷ 1) бар

Робоча температура:

корпус сталь: (-40 + 60) °C

корпус чавун: (-30 + 60) °C

Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%

Клас точності регулювання: RG до 5

Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10

З'єднання на вході: фланець DN 100

З'єднання на вході: фланець DN 100

Вага: 80 кг

Газовий регулятор COPRIM Alfa 150 MP

Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар

Тиск на виході: P2 = за запитом (0.2 ÷ 1) бар

Робоча температура:

корпус сталь: (-40 + 60) °C

корпус чавун: (-30 + 60) °C

Клас точності закриття робочого клапану: SG 10%

Клас точності регулювання: RG до 5

Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10

З'єднання на вході: фланець DN 150

З'єднання на вході: фланець DN 150

Вага: 130 кг

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

M.H. Stamp

Ідентифікаційний
код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 7

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM Alfa 150 AP Тиск на вході: P1 = (0.5 ÷ 5) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0.2 ÷ 1) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 150 З'єднання на виході: фланець DN 150 Вага: 130 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 150 MP Steel Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0.2 ÷ 1) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 150 З'єднання на виході: фланець DN 150 Вага: 130 кг
Газовий регулятор COPRIM Alfa 150 BP Steel Тиск на вході: P1 = (0.2 ÷ 6) бар Тиск на виході: P2 = за запитом (16 ÷ 320) мбар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 150 З'єднання на виході: фланець DN 150 Вага: 130 кг	Газовий регулятор COPRIM Alfa 150 AP Steel Тиск на вході: P1 = max 18 бар Тиск на виході: P2 = за запитом (0,8 ÷ 4) бар Робоча температура: корпус сталь : (-40 + 60) °C корпус чавун : (-30 + 60) °C Клас точності закриття робочого клапану: SG 10% Клас точності регулювання: RG до 5 Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10 З'єднання на вході: фланець DN 150 З'єднання на виході: фланець DN 150 Вага: 130 кг

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P. Stamp



А.П. Олєфіренко

Відомість сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Сведения сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 8

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

II. Регулятори тиску газу PILOT PN 0,2-18 бар, DN 50-300:

Промислові регулятори тиску з пілотним управлінням, призначені для роботи з некорозійними попередньо очищеними газами.

Клас: регулятор аварійного закриття.

Автоматичне блокування при розриві мембрани. Автоматичне блокування при відсутності подачі газу в контур пілота (EN 334).

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN50 2"

Alfa 50

Діаметр присідання вхід: DN50 (50 мм, 2")
Діаметр присідання вихід: DN50 (50 мм, 2")
Максимальний тиск на вході: 20 бар
Надлишковий тиск закриття SG: 5%
Клас точності RG: до 2.5
Робоча температура навк. середовища: (-30 +60)°C
Корпус: легована сталь
Голова: алюміній
Мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR
Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN50 2"

Alfa 50 AP

Діаметр присідання вхід: DN50 (50 мм, 2")
Діаметр присідання вихід: DN50 (50 мм, 2")
Максимальний тиск на вході: 20 бар
Надлишковий тиск закриття SG: 5%
Клас точності RG: до 2.5
Робоча температура навк. середовища: (-30 +60)°C
Корпус: легована сталь
Голова: алюміній
Мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR
Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN50 2"

Alfa 50 MP

Діаметр присідання вхід: DN50 (50 мм, 2")
Діаметр присідання вихід: DN50 (50 мм, 2")
Максимальний тиск на вході: 20 бар
Надлишковий тиск закриття SG: 5%
Клас точності RG: до 2.5
Робоча температура навк. середовища: (-30 +60)°C
Корпус: легована сталь
Голова: алюміній
Мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR
Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN50 2"

Alfa 60 BP

Діаметр присідання вхід: DN50 (50 мм, 2")
Діаметр присідання вихід: DN50 (50 мм, 2")
Максимальний тиск на вході: 6 бар
Надлишковий тиск закриття SG: 5%
Діапазон регулювання вихідного тиску:
(25÷300) мбар
Клас точності закриття робочого клапану SG: 5%
Клас точності RG: до 2.5
Робоча температура навк. середовища: (-30 +60)°C
Корпус: чавун/сталь, голова: сталь
Мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR
Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua

А.П. Олефіренко



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 9

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN50 2" Alfa 60 MP Діаметр присіднання вхід: DN50 (50 мм, 2") Діаметр присіднання вихід: DN50 (50 мм, 2") Максимальний тиск на вході: 8 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк.середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус	Газовий регулятор COPRIM PILOT DN80 3" Alfa 80 MP Діаметр присіднання вхід: DN80 (80 мм, 3") Діаметр присіднання вихід: DN80 (80 мм, 3") Максимальний тиск на вході: 8 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь, голова: сталь Мембрана: NBR Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус
Газовий регулятор COPRIM PILOT DN50 2" Alfa 60 AP Діаметр присіднання вхід: DN50 (50 мм, 2") Діаметр присіднання вихід: DN50 (50 мм, 2") Максимальний тиск на вході: 18 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (0.8÷4) бар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк.середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR	Газовий регулятор COPRIM PILOT DN80 3" Alfa 80 AP Діаметр присіднання вхід: DN80 (80 мм, 3") Діаметр присіднання вихід: DN80 (80 мм, 3") Максимальний тиск на вході: 18 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (0.8÷4) бар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк.середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь, голова: сталь, мембрана: NBR Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус
Газовий регулятор COPRIM PILOT DN80 3" Alfa 80 BP Діаметр присіднання вхід: DN80 (80 мм, 3") Діаметр присіднання вихід: DN80 (80 мм, 3") Максимальний тиск на вході: 6 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (25÷300) мбар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк.середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь, голова: сталь Мембрана: NBR Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус	Газовий регулятор COPRIM PILOT DN100 4" Alfa 100 BP Діаметр присіднання вхід: DN100 (100 мм, 4") Діаметр присіднання вихід: DN100 (100 мм, 4") Максимальний тиск на вході: 6 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (25÷300) мбар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк.середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь, голова: сталь, мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Штамп
код 14315701



(Signature)

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 10

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN100 4" Alfa 100 MP Діаметр присіднання вхід: DN100 (100 мм, 4") Діаметр присіднання вихід: DN100 (100 мм, 4") Максимальний тиск на вході: 8 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (0.2÷1) бар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус	Газовий регулятор COPRIM PILOT DN150 6" Alfa 150 MP Діаметр присіднання вхід: DN150 (150 мм, 6") Діаметр присіднання вихід: DN150 (150 мм, 6") Максимальний тиск на вході: 8 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (0.1÷1) бар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус
Газовий регулятор COPRIM PILOT DN100 4" Alfa 100 AP Діаметр присіднання вхід: DN100 (100 мм, 4") Діаметр присіднання вихід: DN100 (100 мм, 4") Максимальний тиск на вході: 18 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (0.8÷4) бар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус	Газовий регулятор COPRIM PILOT DN150 6" Alfa 150 AP Діаметр присіднання вхід: DN150 (150 мм, 6") Діаметр присіднання вихід: DN150 (150 мм, 6") Максимальний тиск на вході: 18 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (0.8÷4) бар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус
Газовий регулятор COPRIM PILOT DN150 6" Alfa 150 BP Діаметр присіднання вхід: DN150 (150 мм, 6") Діаметр присіднання вихід: DN150 (150 мм, 6") Максимальний тиск на вході: 6 бар Надлишковий тиск закриття SG: 5% Діапазон регулювання вихідного тиску: (25÷300) мбар Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус	Газовий регулятор COPRIM PILOT DN200 8" Alfa 200 BP Діаметр присіднання вхід: DN200 (200 мм, 8") Діаметр присіднання вихід: DN200 (200 мм, 8") Надлишковий тиск закриття SG: 5% Клас точності закриття робочого клапану SG: 5% Клас точності RG: до 2.5 Робоча температура навк. середовища: (-30 +60) °C Корпус: чавун/сталь Голова: сталь Мембрана: NBR Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Керівник органу оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.H. Stamp
код 14315701

А.П. Олефіренко

Відомості про сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Данные о сертификате можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 11

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN200 8"

Alfa 200 MP

Діаметр присіднання вхід: DN200 (200 мм, 8")
Діаметр присіднання вихід: DN200 (200 мм, 8")
Надлишковий тиск закриття SG: 5%
Клас точності закриття робочого клапану SG: 5%
Клас точності RG: до 2.5
Робоча температура навколишнього середовища:
(-30 +60) °C
Корпус: чавун/сталь
Голова: сталь
Мембрана: NBR
Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Газовий регулятор COPRIM PILOT DN200 8"

Alfa 200 AP

Діаметр присіднання вхід: DN200 (200 мм, 8")
Діаметр присіднання вихід: DN200 (200 мм, 8")
Надлишковий тиск закриття SG: 5%
Клас точності закриття робочого клапану SG: 5%
Клас точності RG: до 2.5
Робоча температура навколишнього середовища:
(-30 +60) °C
Корпус: чавун/сталь
Голова: сталь
Мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: легована сталь + NBR
Додаткові опції: відсікач, сталевий корпус

Складова частина регуляторів типу COPRIM PILOT - система пілотного управління COPRIM PILOT500.

Автоматична система управління COPRIM PILOT500 призначена для експлуатації регуляторів вихідного тиску. Застосовується в промисловому секторі для роботи з не корозійними попередньо очищеними газами.

Забезпечує надійну роботу при різких змінах витрати в складних умовах експлуатації. У відповідності з нормою EN 334 класифікований як регулятор у випадку аварії (Fail to Close).

Придатний для спільної роботи з усіма типами регуляторів виробництва компанії Coprim, не вимагає зливу/спускання, має всередині систему зливу/спускання/скидання.

Регулювання тиску на місці вручну або дистанційно за допомогою електронного/пневматичного сигналу.

Версія модифікації PILOT500		Тиск на вході	Тиск на виході
BP	низький тиск	P ₁ max = 80 бар	P _m =(25-250) мбар
MP-AP	середній/високий тиск		P _m =(0,25-25) бар
Версія модифікації залежить від діапазона регулювання вихідного тиску			

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp

Ідентифікаційний
код 14315701

А.П. Олефіренко

Вашість сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Вашість сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 12

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

III. Регулятори тиску газу ALFLUX: PN 0,5-80 бар, DN 50-300:

Промислові регулятори тиску з пілотним управлінням, призначені для роботи з не корозійними попередньо очищеними газами. Автоматичне блокування при розриві мембрани. Автоматичне блокування при відсутності подачі газу в контурі пілота (норма EN 334).
Можливість проведення повного технічного обслуговування регулятора без демонтажу трубопроводу.
Додаткові опції: монітор, блокування, мікроперемикач для визначення положення штока.

Газовий регулятор ALFLUX DN50

Діаметр присіднання: 50 мм (2")
Максимальний тиск на вході: (0,5÷85) бар
Діапазон регулювання вихідного тиску:
(0,7÷25) бар
Коефіцієнт пропускної здатності Cg: 2312
Надлишковий тиск закриття SG: (1÷3) %
Клас точності RG: до 1
Робоча температура навк. середовища:
(-30÷+60) °C
Матеріали: корпус: плавлена сталь ASTM A352
LCC для класу ANSI 300 та 600
Голова: сталь ASTM A105
Сідло: < AISI 416Б, мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: сталь + тверда гума

Газовий регулятор ALFLUX DN100

Діаметр присіднання: 100 мм (4")
Максимальний тиск на вході: (0,5÷85) бар
Діапазон регулювання вихідного тиску:
(0,7÷25) бар / залежить від встановленого пілота/
Коефіцієнт пропускної здатності Cg: 9200
Надлишковий тиск закриття SG: (1÷3) %
Клас точності RG: до 1
Робоча температура навк. середовища:
(-30÷+60) °C
Матеріали: корпус: плавлена сталь ASTM A352
LCC для класу ANSI 300 та 600
Голова: сталь ASTM A105
Сідло: < AISI 416Б, мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: сталь + тверда гума

Газовий регулятор ALFLUX DN80

Діаметр присіднання: 80 мм (3")
Максимальний тиск на вході: (0,5÷85) бар
Діапазон регулювання вихідного тиску:
(0,7÷25) бар / залежить від встановленого пілота/
Коефіцієнт пропускної здатності Cg: 5150
Надлишковий тиск закриття SG: (1÷3) %
Клас точності RG: до 1
Робоча температура навк. середовища:
(-30÷+60) °C
Матеріали: корпус: плавлена сталь ASTM A352
LCC для класу ANSI 300 та 600
Голова: сталь ASTM A105
Сідло: < AISI 416Б, мембрана: NBR
Ущільнюючі кільця: сталь + тверда гума

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M. P. Stamp
14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 13

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

IV. Регулятори газові типу MONITOR:

Регулятори MONITOR - аварійні промислові регулятори з пілотним управлінням, призначені для виконання функцій робочого регулятора у випадку аварії основного або якщо при його дії підвищується тиск в нижній частині регулятора і досягається значення налаштування MONITOR. При роботі робочого регулятора знаходиться у відкритому положенні.

Коефіцієнт Cg відповідає системі монітора в лінії на 20% нижче від основного регулятора.

Газовий регулятор ALFLUX DN50 MONITOR

Діаметр приєднання: 50 мм (2")

Максимальний тиск на вході: (0,5÷85) бар

Діапазон регулювання вихідного тиску: (0,7÷25) бар /залежить від встановленого пілота/

Коефіцієнт пропускної здатності Cg: 2312

Надлишковий тиск закриття SG: (1÷3) %

Клас точності RG: до 1

Робоча температура навколишнього середовища: (-30 ÷ +60) °C

Матеріали: Корпус: плавлена сталь ASTM A352 LCC для класу ANSI 300 та 600; Голова: сталь ASTM A105

Сідло: < AISI 416Б, мембрана: NBR

Ущільнюючі кільця: сталь + тверда гума

Газовий регулятор ALFLUX DN80 MONITOR

Діаметр приєднання: 80 мм (3")

Максимальний тиск на вході: (0,5÷85) бар

Діапазон регулювання вихідного тиску: (0,7÷25) бар /залежить від встановленого пілота/

Коефіцієнт пропускної здатності Cg: 5150

Надлишковий тиск закриття SG: (1÷3) %

Клас точності RG: до 1

Робоча температура навколишнього середовища: (-30 ÷ +60) °C

Матеріали: корпус: плавлена сталь ASTM A352 LCC для класу ANSI 300 та 600; Голова: сталь ASTM A105

Сідло: < AISI 416Б, мембрана: NBR

Ущільнюючі кільця: сталь + тверда гума

Газовий регулятор ALFLUX DN100 MONITOR

Діаметр приєднання: 100 мм (4")

Максимальний тиск на вході: (0,5÷85) бар

Діапазон регулювання вихідного тиску: (0,7÷25) бар /залежить від встановленого пілота/

Коефіцієнт пропускної здатності Cg: 9200

Надлишковий тиск закриття SG: (1÷3) %

Клас точності RG: до 1

Робоча температура навколишнього середовища: (-30 ÷ +60) °C

Матеріали: корпус: плавлена сталь ASTM A352 LCC для класу ANSI 300 та 600; голова: сталь ASTM A105

Сідло: < AISI 416Б, мембрана: NBR

Ущільнюючі кільця: сталь + тверда гума

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 14

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0123-18

У. Двохступеневі регулятори тиску газу FL - FLT PN 0,02-18 бар, DN 3/4"-1 1/4":

Двохступеневий регулятор тиску газу COPRIM FL6

Робоче середовище: природний газ, зріджений вуглеводневий газ
Тиск на вході: (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: від 15 мбар до 50 мбар
Робоча температура: (-30 + 60) °C
Клас точності регулювання RG 5
Клас точності закриття ПЗК: SG 15
Корпус: алюміній UNI 5076
Кришка: алюміній UNI 5076
Гніздо: латунь

Двохступеневий регулятор тиску газу COPRIM FL25

Робоче середовище: природний газ, зріджений вуглеводневий газ
Тиск на вході: (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: від 15 мбар до 50 мбар
Робоча температура: (-30 + 60) °C
Клас точності регулювання RG 5
Клас точності закриття ПЗК: SG 15
Корпус: алюміній UNI 5076
Кришка: алюміній UNI 5076
Гніздо: латунь

Двохступеневий регулятор тиску газу COPRIM FL10

Робоче середовище: природний газ, зріджений вуглеводневий газ
Тиск на вході: (0,2 ÷ 6) бар
Тиск на виході: від 15 мбар до 50 мбар
Робоча температура: (-30 + 60) °C
Клас точності регулювання RG 5
Клас точності закриття ПЗК: SG 15
Корпус: алюміній UNI 5076
Кришка: алюміній UNI 5076
Гніздо: латунь

Двохступеневий регулятор тиску газу COPRIM FLT25

Робоче середовище: зріджений вуглеводневий газ
Тиск на вході: 18 бар
Тиск на виході: 35 мбар
Тиск спрацювання запірною клапану 70 мбар (60 ÷ 90) мбар
Пропускна здатність Q = 40 кг/час
Робоча температура: (-30 + 60) °C
Корпус: алюміній UNI 5076
Кришка: алюміній UNI 5076
Гніздо: латунь

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
MPE Stamp



А.П. Олефіренко

Цілистість сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Цілистість сертифіката можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua