

**COPRIM Srl****CH₄ + LPG gas equipment****36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy**

Via Retrone 32

Tel. 0039 - 0444 - 349091 r.a.

Partita IVA 01566630248

Fax 0039 - 0444 - 349084

Codice Fiscale 01209940202

<http://www.coprimgas.it>

R.E.A. di Vicenza n° 171080

e-mail: coprim@coprimgas.itpec: coprim@pec.confindustriavicenza.it

Dichiarazione di conformità PED

CERTIFICATE OF CONFORMITY - PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE**In conformità con l' allegato IV della Direttiva 2014/68/EU***In accordance with attach IV of directive 2014/68/EU*

Attrezzatura :

ODORIZZATORE GAS**GAS ODORIZER**Tipo : **24 lt.**

Serie :

Codice di produzione : **6.61.10**CAMPO D I IMPIEGO DI TEMPERATURA : **- 40 °C + 70 °C** *Temperature utilization range*COLLAUDI : **16 bar** *Hydraulic test*Pressione max. di esercizio : **5 bar** *Max work pressure*MATERIALI : **Corpo - Body : Acciaio INOX - Stainless-Steel****CAT: II**

Progettazione, costruzione e prova in accordo alle richieste della direttiva e secondo i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della stessa.

*Design, manufacture and test in according with the request of directive and of attach I.*Riferimento all' attestato CE del tipo : **modulo H1** certificato **INAIL/013-Q/17/UE** del 16/11/2017
Garanzia di Qualità Totale

La sorveglianza e il controllo é a cura di :

INAILVia R.Ferruzzi, 38/40
00143 ROMA**CE 0100**

Preparato : G. Gaianigo

Controllato : F. Gaianigo

Data :

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza