

**COPRIM Srl****CH₄ + LPG gas equipment****36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy***Via Retrone 32*

ISO 9001:2008 - Cert. n° 0914

CE **ISPEL 0100**
modulo H
Garanzia di Qualità Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Tel. 0039 - 0444 - 349091

r.a.

Partita IVA 01566630248

Fax 0039 - 0444 - 349084

Codice Fiscale 01209940202

<http://www.coprimgas.it>e-mail: coprim@coprimgas.it

R.E.A. di Vicenza n° 171080

ПАСПОРТ

cod. 1.74.19

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ СБРОСНЫХ КЛАПАНОВ СУГ



Украина, Киев,

+3 (067) 607 21 08

+3 (044) 362 97 90

e-mail: testrite@ukr.netWeb: testrite.com.ua**ТОВ "ТЕСТРАЙТ"**

COPRIM
ITALY

**COPRIM Srl****CH₄ + LPG gas equipment****36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy****Via Retrone 32****Tel. 0039 - 0444 - 349091****r.a.**

Partita IVA 01566630248

Fax 0039 - 0444 - 349084

Codice Fiscale 01209940202

<http://www.coprimgas.it>e-mail: coprim@coprimgas.it

R.E.A. di Vicenza n° 171080

CE **ISPEL 0100**
modulo H
Garanzia di Qualità Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

ВНИМАНИЕ!

Сжиженный углеводородный
газ является взрывоопасным и
пожароопасным продуктом

ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!

Обслуживание допускается только специальному
персоналу,
квалифицированному и обученному в работе с
оборудованием для
сжиженных углеводородных газов.

Эксплуатация оборудования допускается только
в установках,
оснащение которых соответствует действующим
правилам и нормам безопасности.

Украина, Киев,

+3 (067) 607 21 08

+3 (044) 362 97 90

e-mail: testrite@ukr.netWeb: testrite.com.ua**ТОВ "ТЕСТРАЙТ"****COPRIM**
ITALY



ISO 9001:2008 - Cert. n° 0914



COPRIM Srl

CH₄ + LPG gas equipment

36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy

Via Retrone 32



Tel. 0039 - 0444 - 349091

Fax 0039 - 0444 - 349084

<http://www.coprimgas.it>
e-mail: coprim@coprimgas.it

r.a. Partita IVA 01566630248
Codice Fiscale 01209940202

R.E.A. di Vicenza n° 171080

Дополнительное оборудование:

Манометр Ø 100 40 bar класс 0,6 UNI 837

Шестиугольный ключ для клапанов EU 19-20

Шестиугольный ключ для клапанов EU 24-25

Шестиугольный ключ для клапанов EU 29-30

Шестиугольный ключ для клапанов 1/2" M/F

Подсоединение к сжатому воздуху крепление Ø 8



Транспортировка и хранение:

Стенд для проверки предохранительных клапанов должен транспортироваться в открытом положении. Запрещается снимать защитные колпачки с концов клапана до монтажа. Стенд для проверки рекомендуется хранить в сухом и чистом месте. При длительном хранении рекомендуется использовать восковую смазку или полиэтиленовую упаковку.

Монтаж:

Внимание! Стенд для проверки предохранительных клапанов необходимо установить на ровную поверхность

Украина, Киев,
+3 (067) 607 21 08
+3 (044) 362 97 90
e-mail: testrite@ukr.net
Web: testrite.com.ua



ТОВ "ТЕСТРАЙТ"

COPRIM
ITALY



ISO 9001:2008 - Cert. n° 0914



COPRIM Srl

CH₄ + LPG gas equipment

36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy

Via Retrone 32



Tel. 0039 - 0444 - 349091 r.a.

Partita IVA 01566630248
Codice Fiscale 01209940202

Fax 0039 - 0444 - 349084

R.E.A. di Vicenza n° 171080

<http://www.coprimgas.it>
e-mail: coprim@coprimgas.it

Ремонт / Гарантия

При неправильной работе необходимо отправить шаровой клапан к изготовителю / продавцу. Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с требованиями настоящего технического паспорта и национальными нормативными документами.

Испытание	Результат
Внешний осмотр	Соответствует
Проверка прочности и плотности корпусных деталей	Норма
Проверка работоспособности	Норма
Проверка упаковки и комплектности поставки	Соответствует

Украина, Киев,
+3 (067) 607 21 08
+3 (044) 362 97 90
e-mail: testrite@ukr.net
Web: testrite.com.ua



ТОВ "ТЕСТРАЙТ"

COPRIM
ITALY

**COPRIM Srl****CH₄ + LPG gas equipment****36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy****Via Retrone 32**

ISO 9001:2008 - Cert. n° 0914



Tel. 0039 - 0444 - 349091 r.a. Partita IVA 01566630248
Fax 0039 - 0444 - 349084 Codice Fiscale 01209940202
<http://www.coprimgas.it> R.E.A. di Vicenza n° 171080
e-mail: coprim@coprimgas.it

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ И ПРОВЕРКЕ КЛАПАНОВ

Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:

- 1) предохранительные сбросные клапаны резервуаров - не реже 1 раза в 6 мес;
- 2) остальные - при проведении текущего ремонта, но не реже 1 раза в 12 мес;

Снимаемый для ремонта или проверки клапан должен заменяться исправным.

Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале.

Вместо клапана, снимаемого для ремонта или проверки, должен устанавливаться исправный клапан.

Украина, Киев,
+3 (067) 607 21 08
+3 (044) 362 97 90
e-mail: testrite@ukr.net
Web: testrite.com.ua

**ТОВ "ТЕСТРАЙТ"****COPRIM
ITALY**